

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 26280 от « 14 » 08 2018г.

1. Наименование испытания: замеры освещенности
(наименование измерений в соответствии с НД)
2. Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование надзорного органа, организации)
3. Основание для проведения измерений предписание № 937-10-18 от 30.07.2018 г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводились измерения: МОУ «Детский сад № 341 Дзержинского района Волгограда»
Заведующий Карпова Е.В.
5. Фактический адрес, наименование организации, где проведены измерения: МОУ «Детский сад № 341 Дзержинского района Волгограда», г. Волгоград, ул. Восточно-Казахстанская, 10А
6. Дата и время проведения измерений: 03.08.2018 г. 11ч.30 мин.
- 6.1. Регистрационный номер в отделении: № 209
7. Измерения проводились в присутствии: Заведующего Карповой Е.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
8. Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Предел допускаемой погрешности	Пределы измерений	№ свидетельства поверки	Срок действия свидетельства поверки
1.	Прибор комбинированный еЛайт. СВМТ.201112.003 РЭ	02369-17, 00930-17	± 8,0 ± 10 %	10-200000 лк 10-200000 кд/м2	№0020/447 от 06.02.18 г.	До 05.02.2020г.
2	Мультиметр цифровой МУ 64, №31772-06	080800 19371	±0,8%	До 1000V	№319531 31-0778/1117	до 18.11.2018г.

9. НД на методы измерения: МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»
10. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: приложение №1
11. Дополнительные сведения: условия испытаний соблюдены
- источники света люминесцентные светильники
12. Напряжение в сети до измерения: 219 В. Напряжение в сети после измерения: 220 В

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ф.И.О. Юдина Е.В.
Руководитель (заместитель) ИЛ:  Ф.И.О. Юдина Е.В.
(Приказ № 01-3/293 от 08.05.2018 г.) М.П. Подпись Ф.И.О.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

№ п/п или точки по эскизу	Место проведения измерения	При системе общего искусственного освещения	
		Освещенность от светильников общего освещения, ±**лк	Допустимая по нормам*, не менее, лк
Игровая группы № 9 (старшая)			
1	Рабочее место № 1	241±19,48**	200
2	Рабочее место № 2	360±29,10**	200
3	Рабочее место № 3	278±22,47**	200
Игровая группы № 10 (ясельная)			
4	Рабочее место № 1	224±18,11**	200
5	Рабочее место № 2	299±24,17**	200

*НД СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Расширенная неопределенность составила см. ** - при доверительной вероятности -0,95

Результаты измерений оформлены на основании Протокола проведения измерений физических факторов от 03.08.2018 г.

Должность	Ф.И.О.	Подпись
<i>Менеджер</i>	<i>Михаил</i>	

К протоколу испытаний № 26280 от «14» 08 2018г.

Игровая группы № 9 (старшая)

			3
	2		
	1		

Игровая группы № 10 (ясельная)

1			
	2		

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**

№ 26280 от 14.08 2018 г.

Уровни искусственной освещенности на рабочих местах в игровых группах №9, №10 МОУ «Детский сад № 341 Дзержинского района Волгограда» по адресу: г.Волгоград, ул. Восточно-Казахстанская, 10А, с учетом расширенной неопределенности, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Заведующий ООИГДиП
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Волгоградской области

должность



Рябухина С.Г.

ФИО


подпись